

Establecimiento: URUNE
Dirección: BA./ TXAKALE 8
Teléfono: 94 4651 663
Fax: 94 494 5076
Email: urune@urunehotela.com
Web: www.urunehotela.com
Sello de accesibilidad:



Grado de accesibilidad en cada una de las 5 diversidades funcionales:



Física: Practicable



Accesos: Practicable

El pavimento es adecuado
Hay escaleras
Nº 1
No hay rampas
Puerta
Anchura: 156 cms
Puerta automática
Puerta de Vidrio
Vidrio de seguridad
Hay bandas señalizadoras
Vestíbulo
Espacio de giro: amplio cms



Desplazamiento horizontal: Accesible

Firme

Liso

No hay rampas

El pavimento es antideslizante



Desplazamiento vertical: Accesible

Escaleras

Anchura: 98 cms

Tiene Contrahuella

No tienen bocel

Tiene barandilla

Altura: 100 cms

No hay rampas

Hay ascensor

Plataforma acceso

Radio de giro: amplio cms

Hay indicadores de piso

Altura: 140 cms

Los avisadores son luminosos y/o acústicos

Los pulsadores están iluminados y/o contrastados

Cabina

Dimensiones 125 x 105 cms

El pavimento es antideslizante

Botonera

Altura: 100 cms

Los pulsadores están iluminados y/o contrastados

El pulsador de alarma esta singularizado

La llegada y apertura es acústica

Tiene pasamanos

Altura: 92 cms

Tiene espejo enfrente de la puerta

Puerta

Anchura: 80 cms

Hay sistemas domóticos



Habitaciones: Practicable

Nº de habitaciones: 8

Nº reservadas para diversidad funcional Física: 1

Nº reservadas para diversidad funcional Sensorial: 0

Acceso

Ascensor

Puerta

Anchura: 90 cms

Espacio frente a la puerta: amplio cms

Mobiliario

Espacio lateral de la cama 84 cms

Espacio a pie de cama 120 cms

Altura cama 56 cms

Tiene interruptores al lado de la cama
No tiene sistema de alarma en la habitación
Baño
Accesible
Ventanas
Altura mecanismos apertura-cierre 114 cms
No hay sistema de refuerzo de información sensorial
No hay sistemas domóticos



Baños, espacios higiénicos: Practicable

Puerta
Anchura: 81 cms
El pavimento no es antideslizante
Lavabo
Grifería tipo
Monomando
Altura: 82 cms
Tiene hueco libre inferior
Fondo: 47,5 cms
Altura: 69 cms
Inodoro
Altura: 46 cms
Espacio lateral: no cms
No tiene barras laterales
Tipo pulsador de cisterna
De botón
Espejo
Altura borde inferior: 95 cms
Ducha
Está enrasada
Dimensiones 90 x 90 cms
No hay asiento abatible o silla de ducha
No hay barras suficientes



Puertas y pasos libres: Practicable

Puertas
Anchura mínima 80 cms
Anchura máxima 156 cms
Pasillos
Anchura mínima 150 cms
No hay dificultades de giro



Visual: Practicable



Orientación visual: Accesible

Hay indicaciones
Orientación buena
Entorno balizado



Información táctil: Practicable
Existe sistema de orientación táctil
Braille
Exterior de ascensor
Interior de ascensor



Auditiva: Practicable



Orientación auditiva: Practicable
Existe información escrita o visual
Hay información visual
Hay información escrita
El personal no conoce la lengua de signos o no tienen contacto con intérprete de lengua de signos
Elementos técnicos
No hay teléfonos de texto
Sistemas de inducción
No hay bucle magnético
No hay infrarrojos
No hay balizas sonoras



Intelectual: Accesible



Orientación visual: Accesible
Hay indicaciones
Orientación buena
Entorno balizado



Orgánica: Practicable



Menús adaptados: Practicable

A demanda adaptan el menú: No hay carta específica de menús adaptados o la carta habitual no lo especifica